



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.baregov@gmail.com

Мы в интернете: bezbaregov.org, vk.com/bez_baregov, vk.com/obsovspb.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 1/В/19а ОТ 27 МАРТА 2019 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 27 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 27 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

198329, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, дом 8 корпус 3

Санкт-Петербург
2019г.

Акт № 1/Крс/19а от 27 марта 2019 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 27 Красносельского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 198329, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, дом 8 корпус 3

Сведения об Объекте:

Помещения на 2 этажах здания, 1958,5 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет)– 8101,00 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): КИО СПб

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход

Плановая мощность: 347 человек



Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Булцшева Ольга Александровна, заведующий ГБДОУ детским садом № 27 Красносельского района Санкт-Петербурга, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить

Акт №1/КРС/19а от 27.03.2019	ГБДОУ детский сад № 27 Красносельского района Санкт-Петербурга СПб, ул. Тамбасова, дом 8 корпус 3	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 2
------------------------------------	---	--	---	-----------

с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.



III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».



1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет (есть приставные аппарели, не соответствуют К)
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, соответствует О, С
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: да
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: нет
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да, не соответствует;
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, не соответствует С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп



Акт №1/КРС/19а от 27.03.2019	ГБДОУ детский сад № 27 Красносельского района Санкт-Петербурга СПб, ул. Тамбасова, дом 8 корпус 3	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				3

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 Красносельского района Санкт-Петербурга и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	<p>Приказом № 11-ахд от 09.01.2019 г. назначены ответственные сотрудники учреждения:</p> <p>1) За организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, за проведение инструктажа персонала и контроль за соблюдением работниками требований доступности для инвалидов в учреждении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хлебникова И.В., делопроизводитель; <p>2. За наполнение сайта (версию для слабовидящих):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сысуева Т.П., зам. зав. по образовательной работе; <p>3. за оказание ситуационной помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Костина Е.В., зам. зав. по АХР; - Селищев Н.В., рабочий КОРЭ; - Манушкина С.С., музыкальный руководитель; <p>С сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с Приказом № 12-ахд от 09.01.2019 г.</p>	11-ахд от 09.01.2019 г.
1.2.	К, О, С, Г, У	Прилегающая территория частично доступна, имеются перепады высот, движение по внутридомовому проезду. Вход на территорию со стороны домового проезда – ворота с калиткой. Перепадов высот нет. На входной группе на территорию учреждения отсутствуют информационный стенд и схема движения к доступному входу.	
1.3.	К	Доступно.	
1.4.	С	Условно доступно. Навигация отсутствует. Передвижение только с сопровождением.	
1.5.	О, Г, У	Частично доступно. Информационный стенд отсутствует, навигация отсутствует.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	11-ахд от 09.01.2019 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Центральный вход в здание с уровня земли, входная площадка под	

Акт №1/КРС/19а от 27.03.2019	ГБДОУ детский сад № 27 Красносельского района Санкт-Петербурга СПб, ул. Тамбасова, дом 8 корпус 3	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				4

		крышей, есть освещение, 3 двери, рядом с центральной дверью со стороны ручки двери расположена кнопка вызова сотрудника со знаком «ИНВАЛИД», цвет таблички желтый, там же табличка с информацией об учреждении, выполненная шрифтом Брайля. На пути движения к двери имеются обустроенный заезд для детских колясок. Навес опирается на две колонны. Информационная табличка с названием учреждения расположена над входом. Порог наружной двери широкий с незначительным превышением, далее узкий тамбур, внутренние двери входного узла двойные. внутренняя лестница входного узла оборудована поручнями.	
2.2.	К	Условно доступно. Возможно, пройти до основания внутренней лестницы входного узла. До обеспечения доступности услуг для данной категории временно предусмотрен дистанционный способ оказания услуги.	
2.3.	О	Избирательно доступно. Все лестницы оборудованы поручнями. Сопровождение по требованию.	
2.4.	Г, У	Избирательно доступно. Отсутствие навигации и памятки для инвалидов на информационном стенде.	
2.5.	С	Условно доступно. Краевая маркировка ступеней есть, требуется обновление, имеется контрастная маркировка поручней с указанием направления движения. Глухие двери имеет маркировку желтыми кругами (не требуется). Передвижение только с сопровождением.	
2.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	11-ахд от 09.01.2019 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	О, С, Г, У	Ширина коридоров минимальна, краевые ступени внутренних лестниц имеют контрастную маркировку (требуется обновление), лестницы с одной стороны оборудованы поручнями, расположенными на высоте для взрослых и детей, с другой стороны на высоте для детей, ширина дверных проемов различна, не все соответствуют нормативным требованиям. На дверях кабинетов имеются информационные таблички.	
3.2.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.4.	С	Условно доступно. Элементы навигации для данной категории минимальны, есть контрастные направляющие на поручнях лестниц и краевая маркировка ступеней, маркировка поверхности «глухих» дверей. Необходимо сопровождение.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	11-ахд от 09.01.2019 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К, О, С, Г, У	Услуги могут оказываться на всех этажах здания., музыкальный зал и кабинет директора расположены на 2 этаже. Для категории «К» временно в учреждении разработан следующий порядок оказания услуги: учреждение может оказывать услуги дистанционно (заказ архивных документов осуществляется по тел.736-76-07, доставка осуществляется по указанному адресу посредством почтовой корреспонденции).	
4.2.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.3.	С	Условно доступно. Необходимо сопровождение.	
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	11-ахд от 09.01.2019 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	

Акт №1/КРС/19а от 27.03.2019	ГБДОУ детский сад № 27 Красносельского района Санкт-Петербурга СПб, ул. Тамбасова, дом 8 корпус 3	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 5
------------------------------------	---	--	---	-----------

5.1.	К, О, С, Г, У	Туалет для сотрудников расположен на 1 этаже. Помещение не соответствует нормативным требованиям. Туалет малого размера, узкие двери, не имеет элементов доступности.	
5.2.	Г, У	Доступно.	
5.5.	О, С	Условно доступно. Нет элементов доступности для данных категорий. Сопровождение по требованию.	
5.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	11-ахд от 09.01.2019 г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	11-ахд от 09.01.2019 г.
6.2.	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://dc27krs.my1.ru/</p> <p>На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - версия для слабовидящих (требуется доработка); - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - о способах получения услуг для инвалидов (требуется доработка); - указано какие услуги можно получить удаленным способом; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости; - условия его доступности по категориям инвалидов (требуется доработка); - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта; <p>На сайте учреждения отсутствует информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; <p>На сайте может появиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.		<p>1) Остановка общественного транспорта «ул. Тамбасова д.2»;</p> <p>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: около 180-230 м</p> <p>2. Время движения пешком около 2-3 минуты.</p> <p>3. В основном путь проходит по выделенному пешеходному пути и внутридомовому проезду, пешеходный переход расположен в некотором удалении, что создает «петлю» при движении.</p> <p>4. Пешеходный переход нерегулируемый.</p> <p>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, не все соответствуют нормативам.</p> <p>Остановки частично доступны для инвалидов-колясочников.</p> <p>Автобусы № 87, 165 (частично оснащены низкопольным транспортом).</p> <p>Маршрутное такси № К-165 – (не оснащенные низкопольным подвижным составом).</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в	

Акт
№1/КРС/19а
от 27.03.2019

ГБДОУ детский сад № 27 Красносельского
района Санкт-Петербурга
СПб, ул. Тамбасова, дом 8 корпус 3



СПб ОПОН
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил	Лист
	6

связи с отсутствием оборудованной парковки у здания учреждения.
Возможность подъехать автотранспортом на расстояние 10-20 м от входа в учреждение, возможность запарковаться есть на внутридомовом проезде.

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.


В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт (СП, СП, ГОСТ):

1. Доработать механизм оказания услуги родителям и иным представителям ребенка, посещающего ваше учреждение, из числа передвигающихся на инвалидном кресле-коляске до обеспечения физической доступности объекта.
2. На сайте учреждения доработать версию для слепых, в том числе с возможностью прослушать основную информацию с помощью специальной программы.
3. Информацию на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») дополнить. Она должна быть написана в понятной и доступной форме, должны быть размещены фотоматериалы, подтверждающие размещенную информацию:
 - о способах получения услуг для инвалидов;
 - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;
 - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;
 - условия доступности объекта по категориям инвалидов.На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
4. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») ссылку на сайт city4you.spb.ru, если было проведено анкетирование объекта.
5. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
6. Привести в соответствие нормативным требованиям действующую входную группу.
7. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта для инвалидов по зрению согласно действующим нормативам.
8. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске (в рамках капитального ремонта обустроить доступный вход, для обеспечения доступности второго этажа рассмотреть возможность приобретения мобильной платформы).
9. При наличии технической возможности привести в соответствие санитарно-гигиеническое помещение.
10. Доработать навигацию, что повысит доступность объекта для инвалидов по слуху.
11. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
12. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном

Акт №1/КРС/19а от 27.03.2019	ГБДОУ детский сад № 27 Красносельского района Санкт-Петербурга СПб, ул. Тамбасова, дом 8 корпус 3	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 7
------------------------------------	---	--	----------	-----------

сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.

Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Заведующий ГБДОУ детским садом №27
Красносельского района СПб





/ Булушева О.А. /

Президент
СПб ОПОВ «На коляске без барьеров»



/ Яганова Ю.В. /

Акт №1/КРС/19а от 27.03.2019	ГБДОУ детский сад № 27 Красносельского района Санкт-Петербурга СПб, ул. Тамбасова, дом 8 корпус 3	 СПб ОПОВ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 8
------------------------------------	---	--	---	-----------